



asbl ANPI vzw
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1
B-1348 Louvain-la-Neuve

ANPI CERTIFICAT DE CONFORMITE

Certificat n°: **2104901-ANPI-2**
Détenteur du Certificat: Reflexofeu
Lieu Dit l'Erable 2
28250 Digny
France
Fabricant: Reflexofeu
Matériel: Systèmes d'extinction automatique pour armoires
électriques et armoires IT
Marque: Reflexofeu
Type: Fire Sprinkler FS-5-1-12, Fire Killer FK-5-1-12 &
RefleXOfeu
Basé sur la conformité avec NTN 128-L:2021, ANPI Admin Legal rules et ANPI Product
General Rules
Rapport: BFS/ME/058 – 2021.02.10

Cette certification est uniquement valable pour les systèmes d'extinction automatique pourvu d'un label ANPI.

L'utilisation des labels ANPI (couleur: bleue) doit être enregistré dans un registre par type de module certifié. Ce registre doit être disponible à tout moment quand ANPI le demande et doit être à jour. Ces labels (rouleaux de 500 labels) peuvent être achetés chez asbl ANPI vzw (ANPI Division Certification) uniquement et ne peut pas être contrefait.

Ce certificat est basé sur le système 2 de l'ISO/IEC 17067:2013.

Ce certificat est délivré en accord avec les règles générales de la marque ANPI est valable jusqu'à 17.02.2024. Ce certificat peut être reproduit dans sa forme originale.

Louvain-la-Neuve

18 février 2021


Marie Majerus
Certification Manager

Phone : +32 10 47 52 11 – Fax : +32 10 47 52 70 - www.anpi.be



Annexe 1 du certificat de conformité ANPI
Numéro: 2104901-ANPI-2

18 février 2021
Annexe 1, page 1/2

Description du système

FIRE SPRINKLER FS-5-1-12

Fire-sprinkler est un système d'extinction automatique pour armoires électriques et armoires IT.

Le système a une capacité d'extinction et de protection de 1kg par m³.

Cat. 3	
Extinction automatique	OUI
Temps de protection	OUI
Déclenchement manuel	NON
Signal output extinction	OUI
Signal output arrêt alimentation	OUI
Signal output arrêt ventilation boîtier	OUI
Signal visuel et acoustique	OUI
Entrée "ordre extinction externe"	NON

Liste des composants:

- Reflex 1, 2, 3, 6 or 9 (L/Cylindre) : Cylindre à gaz + Valve assembly + Pressostat
- Reflex1230 : Agent extincteur FK-5-1-12 Clean Agent
- ReflexOtube : Tube de détection
- ReflexOtube : Connecteur
- Axendis 12146 : Sirène
- Tête de sprinkler : Température de fonctionnement 68°C
- Tête de sprinkler : Température de fonctionnement 57°C
- Tête de sprinkler : Température de fonctionnement 40°C

FIRE KILLER FK-5-1-12

Différence par rapport au produit de base Fire-Sprinkler:

- le système n'est pas équipé d'une tête de sprinkler. C'est le tube de détection (ReflexOtube) qui active l'extinction automatique.

Cat. 2	
Extinction automatique	OUI
Temps de protection	NON
Déclenchement manuel	NON
Signal output extinction	OUI
Signal output arrêt alimentation	OUI
Signal output arrêt ventilation boîtier	OUI
Signal visuel et acoustique	OUI
Entrée "ordre extinction externe"	NON

REFLEXOFEU

Différence par rapport au produit de base Fire-Sprinkler:

- le système n'est pas équipé d'une tête de sprinkler. C'est le tube de détection qui active l'extinction automatique.

Cat. 1	
Extinction automatique	OUI
Temps de protection	NON
Déclenchement manuel	NON
Signal output extinction	NON
Signal output arrêt alimentation	NON
Signal output arrêt ventilation boîtier	NON
Signal visuel et acoustique	NON
Entrée "ordre extinction externe"	NON

Documentation

Item	Désignation			
Référence	Rév.	Date d'émission		
PED	REFLEXOFEU SASU 19 FR 4525 0 REV 1 Module B PED	-	2020/12/14	
Conteneur	Schémas mécaniques	1 Dessin PA1T-P-05 Rev B1 signé	B1	2018/11/29
Conteneur	Schémas mécaniques	1 Dessin PA2T-P-05 Rev B1 signé	B1	2018/11/29
Bulbe sprinkler	Schémas mécaniques	BulbesDI-937-01 - Rév F	F	2016/10/17
Sprinkler	Fiche de données	Sprinkler indirect	-	2021/01/25
ReflexOtube	Schémas mécaniques	FT Tube FR ANG	-	-
Instructions / manuel	Doc. générale	-	-	
Instructions / manuel	Tube d'installation	-	-	
Instructions / manuel	REFLEXOFEU installation v.1	-	2021/01/20	
Marquage	etiquette2	-	-	
Fiche de données de sécurité (MSDS)	SDS FK-5-1-12	3.2	2019/12/10	
Pressostat	Fiche produit	FT pressostat	-	-
Sirène	Fiche produit	Sirène flash	-	-
Sirène	Fiche produit	notice_sirène (08.AVSLAF.NT001)	A1	-